



Техническа спецификация на предвидения за закупуване актив:

№	Наименование на актива (ДМА и/или ДНА)	Количество	Минимални технически критерии
1.	Климатична камера с високо ефективна регенерация или рекуперация на топлина/студ/влага	2 брой	• Стандарт за енергийна ефективност на електродвигателите $\geq$ IE3, IE4 или IE5; • Качество на въздуха в помещенията, съвместимо с насоките за хигиена на VDI 6022 • БДС EN 13053:2020 Вентилация на сгради. Агрегати за обработка на въздух. Класификация и характеристики на агрегати, съставни части и секции • БДС EN 14825:2019: клас на енергийна ефективност за термopомпи A+++; • SCOP на хладилния кръг $\geq$ 3.80 • SCOPnet на цялата система $\geq$ 5.00

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕВРОХОСПИТАЛ – ПЛОВДИВ“ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”